

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», устанавливает общие требования пожарной безопасности к поведению людей, порядку организации производства и содержания территории, зданий, помещений больницы. Для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения медицинского, производственного, складского назначения КГБУЗ ККБ должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности больницы несёт руководитель.

Нарушение требований пожарной безопасности считается грубым нарушением трудовой дисциплины и влечет за собой привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Руководители подразделений и должностные лица, назначенные в установленном порядке ответственными за противопожарное состояние, должно обеспечить в своих подразделениях и на своих участках:

- Выполнение требований настоящей инструкции
- Контроль за соблюдением требований настоящей инструкции
- Исправное содержание систем оповещения людей о пожаре
- Исправное состояние контрольно-измерительных приборов
- Немедленное принятие мер по устранению нарушений
- Своевременное выполнение предписаний государственного пожарного надзора
- Содействие сотрудникам органов государственного пожарного надзора

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии.

О временном закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо сообщать в централизованную диспетчерскую дежурному диспетчеру.

Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилам техники безопасности. При эксплуатации электросетей запрещается:

- Оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях
- Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции
- Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями
- Применять нестандартные электронагревательные приборы
- Использовать мебель и оборудование, способных при горении выделять высокотоксичные продукты
- Окрашивать поверхности масляными красками и нитрокрасками
- Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина

В помещениях, под навесами и открытыми площадках, предназначенных для стоянки автомобилей, запрещается:

- Устанавливать автомобили в количествах, превышающих нормы
- Держать автомобили с открытой горловиной бензобаков
- Оставлять на автостоянках груженные автомобили
- Загромождать выездные ворота и проезды

Лицам не имеющим допуск по электробезопасности входить в электрощитовые запрещено.

По окончании работы:

- Обесточить электрооборудование
- Закрыть окна
- Выключить освещение
- Выйти из помещений и закрыть дверь

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ

Работники должны знать правила и нормы хранения и складирования веществ, и материалов с учетом показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также средств пожаротушения. Расстояние до складироваемых материалов и оборудования должно быть:

- От светильников не менее 0,5 м.
- От оросителей и насадок не менее 1 м.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

3. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ

Коридоры, тамбуры, проходы к средствам тушения и электрическим приборам должны быть свободными. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению выхода из здания. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- Устраивать пороги на путях эвакуации
- Загромождать эвакуационные пути и выходы
- Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды
- Снимать двери эвакуационных выходов
- Производить перепланировку эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям и другим средствам пожарной безопасности

Помещения необходимо содержать в чистоте. Горючие отходы и мусор удалять ежедневно по мере его накопления. Курение на территории и в помещениях больницы запрещено.

При эксплуатации помещений запрещается:

- Обустраивать и использовать в корпусах с палатами для больных помещений, не связанных с лечебным процессом
- Использовать зарядные устройства для мобильных устройств и планшетов в палатах с медицинским кислородом
- Устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации
- Устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях лечебных учреждений в местах, не предусмотренных для этого
- Применять керогазы, керосинки и примусы для кипячения инструментов и прокладок

При эксплуатации системы вентиляции запрещается:

- Оставлять двери вентиляционных камер открытыми
- Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки
- Подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы

Перед началом отопительного сезона осуществляется проверка и ремонт отопительных приборов и систем.

4. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТОРОУСТАНОВОК, ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И СЕТЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ

- От пожарных извещателей не менее 0,6 м.

Помещения складов необходимо содержать в чистоте. Упаковочный материал удалять ежедневно по мере его накопления.

Подача кислорода должна производиться централизованно. Баллоны с кислородом следует устанавливать на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

6. СОДЕРЖАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Медицинское оборудование должно соответствовать проектной документации, его работа и нагрузки должны отвечать требованиям паспортных данных.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности.

Заправку кислородных подушек следует осуществлять в обособленном помещении. Заправленные подушки должны храниться на стеллажах, установленных не ближе 1 м от отопительных приборов. Размещение горючих веществ и материалов в этих помещениях запрещается.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ И ДРУГИХ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

К пожароопасным работам относятся электрогазосварочные, бензо- и газорезательные, паяльные работы битумные работы.

Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения.

К проведению сварочных и других огневых работ допускаются лица, имеющих специальную квалификацию электрогазосварщика, прошедшие проверочные испытания на звание требований пожарной безопасности и получившие специальный талон.

8. СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка работоспособности не менее 2 раз в год.

Информация об отключении участков сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода должна передаваться диспетчеру пожарной охраны по телефону 101.

Подъезды, подходы к пожарным гидрантам должны быть постоянно свободными.

Порядок приведения в действие пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода:

- Необходимо обесточить электрооборудование
- В операции задействованы 2 человека
- Первый номер срывает пломбу и открывает шкаф, второй номер берет ствол и раскатывает пожарный рукав в направлении очага пожара
- Далее первый номер открывает кран, а второй номер работает со стволом по тушению пожара

9. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

В каждом здании и подразделении должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение наличия и исправность огнетушителя.

Работники должны быть ознакомлены с типами огнетушителей, установленными в учреждении, обучены приемам работы с огнетушителем в случае пожара и знать место их установки.

Огнетушители размещаются преимущественно на путях эвакуации в пожарных шкафах.

Не допускается хранение огнетушителей вблизи нагревательных приборов, где температура может превышать 50 градусов.

Один раз в квартал огнетушители должны подвергаться визуальному осмотру, один раз в год техническому обслуживанию.

10. ДЕЙСТВИЕ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЖАРЕ

1. Сообщить по телефону 101 в пожарную охрану со стационарного телефона или 112- с мобильного телефона. Сообщить объект и место возникновения пожара, свою фамилию.
2. Оповестить персонал о пожаре
3. Приступить к немедленной эвакуации больных и работников, не участвующих в тушении пожара

4. Приступить, по возможности, к эвакуации материальных ценностей одновременно с тушением пожара
5. При невозможности организовать тушение пожара- немедленно покинуть здание, руководствуясь планом эвакуации
6. Встреча пожарной охраны

11. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

Первая помощь при любых ожогах заключается в устранении причины повреждающего фактора. Следующие действия: наложение антисептической повязки, предупреждение шока, транспортировка в лечебное учреждение. Не допускать повреждений кожных покровов.

Если загорелась одежда, необходимо упасть на пол и кататься, прижимая горящие места к полу. Первая степень ожога-боль и покраснение. Необходимо поднести обожженное место под струю холодной воды на 10-15 минут.

Вторая степень-боль и волдыри. Поднести обожженное место под струю холодной воды на 10-15 минут, затем закрыть влажной повязкой и обеспечить покой и противошоковые меры.

Третья степень-боль, раны и лопнувшие пузыри.


Четвертая степень-боль, обугливание тканей, отсутствие чувствительности. Поднести обожженное место под струю холодной воды на 10-15 минут, наложить влажную повязку, охладить пораженное место в стоячей воде. Повязку не снимать. Обеспечить покой и противошоковые меры.

Место печати МО

Подпись общего руководителя

Подпись непосредственного руководителя

Подпись студента



И. В. Голосарова

Александр В. М.

[Signature]